

Информация ГБОУ СОШ № 10

о результатах проверок в 2018 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений

В 2018 году в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено: 2 представления.

Результаты проверок в 2018 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой нарушения) Недостаточный контроль за воспитанниками в СПДС «Аленушка» со стороны воспитателей. Ненадлежащее исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в СПДС «Аленушка», «Ягодка» и «Светлячок», собственником зданий, связанное с существенными материальными затратами.

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) дисциплинарные взыскания наложены на ответственных лиц, заявка на проведение работ по устранению выявленных нарушений собственнику зданий МКУ «ТО и ЭЗ», устранение части выявленных нарушений собственными силами

Перечень полученных в 2018 году актов прокурорского реагирования

| № п/п | Полное наименование ОУ | Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен) | Выявленные нарушения (с указанием даты устранения) | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений |
|-------|---|--|--|---|
| 1. | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра | Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 25.01.2018 г. № 21-73/4-2018. Прокуратура города Жигулевска | Недостаточный контроль за воспитанниками во время нахождения в СПДС «Аленушка» корпус 1, приведшие к причинению вреда здоровью воспитаннице 08.12.2017г. в 10.30 | - 09.02.2018 г. проведено общее собрание сотрудников (протокол № 3) с решением неукоснительного выполнения требований законодательства об обеспечении безопасности воспитанников во время пребывания в детском саду. - Воспитателю М. объявлено замечание. Приказ по СПДС «Аленушка» № 11-од от 18.01.2018г. |
| 2. | Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск | Представление об устранении нарушений законодательства об образовании, законодательства о санитарно- | В СПДС «Аленушка», «Ягодка» и «Светлячок» требования санитарно-эпидемиологического законодательства исполняются ненадлежащим образом | - подана заявка собственнику зданий МКУ «ТО и ЭЗ» на проведение косметического ремонта помещений СПДС «Аленушка», «Ягодка» и «Светлячок» в 2018 году; |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Самарской области | эпидемиологическом благополучии от 19.03.2018 г. № 21-73/57-2018. Прокуратура города Жигулевска | СПДС «Аленушка» корпус 1: - нарушены п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 стены и потолки имеют негладкую поверхность, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в овощехранилище и производственных помещениях пищеблока; - п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушена целостность пола (плитки) в помещениях пищеблока, продовольственного склада, овощехранилище, что затрудняет обработку влажным способом с использованием моющих и дезсредств; - в нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 технологическое оборудование кухни не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции (отсутствует вытяжной зонт в зоне максимального загрязнения). СПДС «Аленушка» корпус 2: - в нарушение п.7.7 и п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещения пищеблока установлены лампы накаливания с защитной арматурой – молочный шар. В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм в месте присоединения верха приемной коробки к канализации. - в нарушение п. 13.1 приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке отсутствует необходимое | - подана заявка собственнику здания - МКУ «ТО и ЭЗ» - на оборудование локальной вытяжной системы вентиляции над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла (жарочный шкаф, электросковорода) в СПДС «Ягодка»; - приобретено необходимое технологическое оборудование (жарочный шкаф и электросковорода) в СПДС «Аленушка» корпус 2; - на пищеблоках в месте присоединения производственных ванн к канализации обустроены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки в СПДС «Аленушка» корпус 2, СПДС «Ягодка» и СПДС «Светлячок»; - в СПДС «Аленушка» корпус 1 установлена локальная вытяжная система вентиляции над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла (жарочный шкаф, электросковорода). Акт выполненных работ от 15.12.2017г.; - в СПДС «Аленушка» корпус 2 произведена замена светильников в соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.3049-13; - приобретена новая мебель для буфетных групповых ячеек в 1ой младшей группе №3, 2ой младшей группе №2 в СПДС «Ягодка»; - руководителям СПДС «Аленушка» |
|-------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>технологическое оборудование: жарочный шкаф, электросковорода.</p> <p>СПДС «Ягодка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 технологическое оборудование на пищеблоке, являющееся источником выделения тепла, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (жарочный шкаф и электросковорода – 2 единицы). - В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной коробки. - В нарушение п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 буфетные групповых ячеек 2х групп не обеспечены мебелью в соответствии с гигиеническими требованиями. <p>СПДС «Светлячок»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной коробки. | <p>(приказ №48/7-од от 20.03.2018) и СПДС «Ягодка», СПДС «Светлячок» (приказ №48/8-од от 20.03.2018) объявлен выговор.</p> |
|--|--|--|--|--|

Информация ГБОУ СОШ № 10

о результатах проверок в 2018 году органами Роспотребнадзора и о мерах принятых для устранения нарушений

В 2018 году в ГБОУ было проведено 3 проверки. По 1 проверке нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 2 представлений и актов о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2018 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)

Недостаточное финансирование для проведения строительных работ по ремонту ограждения и помещений школы и детских садов.

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

Устранение мелких замечаний своими силами. Своевременная подача заявки на выделение средств по результатам контроля за состоянием зданий.

Перечень предписаний об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора

| № п/п | Полное наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа) | Выявленные нарушения (с указанием даты устранения) | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений |
|-------|--|--|---|--|
| 1. | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области | Распоряжение № 18-05/175 от 01.03.2018 внеплановая выездная Акт проверки № 18-05/175 от 27.03.2018 | Нарушений требований санитарного законодательства СанПиН 2.4.4.2599-10 не выявлено | Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение №63.СЦ.05.000.М.000594.03.18 от 29.03.2018 на соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 |
| 2. | средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича | Распоряжение от 23.05.2018 №18-05/469 плановая выездная Акт от 27.06.2018 Предписание от 27.06.2018 | 1. В нарушение требований п. 11.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 в туалете мальчиков на 2м этаже двери (полотно) имеет нарушенную целостность (дыры), что не позволяет проведение качественной влажной уборки и | Нарушения устранены. Производство по делу об административном правонарушении в отношении ГБОУ СОШ № 10 по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ прекращено в соответствии с п. 2 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ (Постановление №18- |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | <p>Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области</p> | | <p>дезинфекции в соответствии с требованиями 2. В нарушение требований п. 11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 поверхность напольного покрытия (линолеум) в коридоре на 2м этаже имеет дефекты: щели в местах соединения швов, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.</p> | <p>05/113 о прекращении по делу об административном правонарушении от 04.07.2018)</p> |
| 3. | | <p>Распоряжение от 27.08.2018 №18-05/662 внеплановая выездная проверка с целью контроля за выполнением предписания от 23.09.2016 №18-05/722, срок исполнения которого истекает 25.08.18 Акт №18-05/662 от 14.09.2018 Предписание от 14.09.2018 № 18-05/662</p> | <p>По адресу В-1, д.29. Школа 1. Восстановить полностью ограждение территории образовательной организации в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 2. Провести ремонт спортивного зала: поверхность стен, потолка привести в соответствие с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 По адресу: ул. Промышленная, д.7 СПДС «Аленушка» корпус 2 1. Устранить дефекты стен и пола (с заменой облицовочной плитки) в туалетных помещениях старшей и подготовительной групп требование п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13</p> | <p>Подана заявка собственнику МКУ «ТО и ЭЗ» о необходимости выделения бюджетных средств для выполнения работ по устранению нарушений требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.1.3049-13. Постановление мирового судьи судебного участка № 60 судебного района г. Жигулевска Самарской области по делу об административном правонарушении от 15.10.2018: Производство по делу об административном правонарушении №5-467/2018 в отношении ГБОУ СОШ № 10 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.</p> |

Информация ГБОУ СОШ № 10

о результатах проверок в 2018 году органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых для устранения нарушений

В 2018 году в ГБОУ СОШ № 10 проведено 6 проверок. По результатам проверок составлено 6 представлений, предписаний и актов о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2018 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)

При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 некорректно указан перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Не определена категория помещения складского назначения, расположенного в здании детского сада по взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения.

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

Замечания устранены. Декларации пожарной безопасности приведены в соответствие с законодательством, определены категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень предписаний, представлений и актов об устранении нарушений от Госпожнадзора

| № п/п | Полное наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа) | Выявленные нарушения (с указанием даты устранения) | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений |
|-------|--|---|--|--|
| 1. | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная | Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №160 от 02.03.2018. Предписание №160/1/1 от 02.03.18 | По адресу: В-1, дом 29 Школа 1. В подвальных помещениях школы допущено хранение горючих веществ и материалов (деревянные доски, щиты, различные изделия из древесины) Нарушение п. 23 ППР РФ № 39 2. Место включения системы пожарной | Подвальное помещение очищено. Знаки пожарной безопасности в спортзале установлены. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ГО-04401 от 03.09.2018 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | <p>школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области</p> | | <p>сигнализации в ручном режиме (извещатель ручной пожарной) не обозначен знаком пожарной безопасности (спортзал) Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 123</p> <p>3. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 00 – ТО-04149 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> | |
| 2. | | <p>Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №159 от 02.03.2018. Предписание №169/1/1 от 02.03.18</p> | <p>По адресу: В-1, дом 30 СПДС «Ягодка» корпус 1</p> <p>1. Ковровые дорожки в коридоре 1го этажа здания детского сада не прикреплены к полу. Нарушение п. 39 ППБ РФ №390.</p> <p>2. Возле эвакуационного выхода из пищеблока в общий коридор допущено размещение кухонного шкафа, препятствующего свободной эвакуации людей. Нарушение п.36 ППР РФ № 390</p> <p>3. На пути эвакуации из пищеблока на улицу установленное оборудование блокирует открывание двери. Нарушение п. 36 ППР РФ № 390.</p> <p>4. В вентиляционной камере пищеблока допущено хранение различных горючих материалов и предметов (картонная коробка, деревянный стул) Нарушение п. 23 ППР РФ № 390</p> <p>5. Ручные огнетушители №15, 61 размещены при помощи навески на стены</p> | <p>Ковровые дорожки в коридорах 1го этажа прикреплены к полу. Эвакуационные выходы освобождены. Вентиляционная камера пищеблока очищена от горючих материалов и предметов. Ручные огнетушители №15, 61 размещены при помощи навески на стены на высоте 1,5 м от уровня пола. Извещатель ручной пожарной в группе №7 обозначен знаком пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ТО-04404 от 03.09.2018</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | <p>на высоте более 1,5 м от уровня пола. Нарушение п. 480 ППР РФ № 390</p> <p>6. Место включения системы пожарной сигнализации в ручном режиме (извещатель ручной пожарной) в группе №7 не обозначен знаком пожарной безопасности. Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 123</p> <p>7. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 – ТО-04160 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> | |
| 3. | | <p>Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №159 от 02.03.2018. Предписание №166/1/1 от 02.03.18</p> | <p>По адресу: В-1, дом 31 СПДС «Ягодка» корпус 2.</p> <p>1. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным, клеткам изготовлены не с применением фотолюминесцентных материалов. Нарушение п. 23 ППР РФ № 390</p> <p>2. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 – ТО-04160 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> | <p>Установлены фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным клеткам. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ТО-04406 от 03.09.2018</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 4. | | <p>Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №168 от 02.03.2018. Предписание №168/1/1 от 02.03.18</p> | <p>По адресу: В-1, дом 32 СПДС «Светлячок»</p> <p>1. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным, клеткам изготовлены не с применением фотолюминесцентных материалов. Нарушение п. 23 ППР РФ № 390</p> <p>2. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 – ТО-04160 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> <p>3. Не определена категория помещения складского назначения, расположенного в здании детского сада по взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения. Нарушение главы 5, 7 и 8 ФЗ № 123, п. 20 ППР РФ № 390</p> <p>4. Место включения системы пожарной сигнализации в ручном режиме (извещатель ручной пожарной) в музыкальном зале не обозначен знаком пожарной безопасности. Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 123</p> | <p>Установлены фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным клеткам. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ТО-04405 от 03.09.2018. Определена категория помещения складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности: категория по СП 12.13130.2009 - В4. Класс зоны по 123 ФЗ - П-Па. Дата расчета 18.04.2018. Извещатель ручной пожарной в музыкальном зале обозначен знаком пожарной безопасности.</p> |
| 5. | | <p>Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №164 от 02.03.2018. Предписание №168/1/1 от 02.03.18</p> | <p>По адресу: пер. Механический, дом 5а СПДС «Аленушка» корпус 1</p> <p>1. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным, клеткам изготовлены не с применением фотолюминесцентных материалов. Нарушение п.23 ППР РФ</p> | <p>Установлены фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации по лестничным клеткам. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ТО-04404 от</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | <p>№390</p> <p>2. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 – ТО-04160 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> <p>3. Не определена категория помещения складского назначения, расположенного в здании детского сада по взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения. Нарушение главы 5, 7 и 8 ФЗ № 123, п. 20 ППР РФ № 390</p> <p>4. В детском дошкольном учреждении руководителем не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек Нарушение п. 38 ППР РФ № 390</p> | <p>03.09.2018. Определена категория помещения складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности: категория по СП 12.13130.2009 - В2. Класс зоны по 123 ФЗ - П-Па. Дата расчета 18.04.2018. Приобретены электрические фонари в количестве 9 шт.</p> |
| 6. | <p>Распоряжение от 25.01.2018г. о проведении плановой выездной проверки. Акты №162 от 02.03.2018. Предписание №162/1/1 от 02.03.18</p> | <p>По адресу: ул. Промышленная, дом 7 СПДС «Аленушка» корпус 2</p> <p>1. Допущена фиксация самозакрывающейся двери из музыкального зала в общий коридор при помощи стула. Нарушение п. 36 ППР РФ № 390</p> <p>2. Возле электрощита (ВРУ 1-11-10-УХЛ4) допущено размещение горючих материалов (продукты питания в бумажных упаковках, пластиковая посуда, картонные коробки, деревянная скамейка) Нарушение п. 42 ППР РФ № 390</p> | <p>Устранена фиксация самозакрывающейся двери из музыкального зала в общий коридор. Возле электрощита (ВРУ 1-11-10-УХЛ4) устранено размещение горючих материалов. Возле эвакуационного выхода из подготовительной группы и из спальни младшей группы в общий коридор устранены препятствия для свободной эвакуации людей. Часть кроватей перенесена в игровые помещения. Приобретены 2х</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>3. Возле эвакуационного выхода из подготовительной группы в общий коридор допущено размещение кухонного шкафа, препятствующего свободной эвакуации людей. Нарушение п. 36 ППР РФ № 390</p> <p>4. Возле эвакуационного выхода из спальни младшей группы в общий коридор допущено размещение детской кровати, препятствующего свободной эвакуации людей. Нарушение п. 36 ППР РФ № 390</p> <p>5. В спальнях помещений всех групп детского сада кровати выставлены в ряды, сужающие проходы, служащие для эвакуации детей, до 0,4 м. Нарушение ст. 4, 6, 52, 53 ФЗ №123.</p> <p>6. Ручные огнетушители №7, 2 размещены при помощи навески на стены на высоте более 1,5 м от уровня пола. Нарушение п. 480 ППР РФ № 390</p> <p>7. При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 – ТО-04160 некорректно указывается перечень статей нормативных документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123</p> | <p>ярусные кровати. Проходы между кроватями соответствуют нормам. Ручные огнетушители №7, 2 размещены при помощи навески на стены на высоте 1,5 м от уровня пола. Декларация пожарной безопасности приведена в соответствие с законодательством, рег. № 36404000-ТО-04403 от 03.09.2018.</p> |
|--|--|--|--|--|