



Утверждаю:

Председатель межведомственной
комиссии /В.Н. Зайцев /
подпись Ф.И.О.
« 13 » 11 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1 Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней образовательной школы №10 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

полное юридическое наименование объекта

1.2 445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, В-1, д.29. Телефон/факс 8(84862)22110, E-mail: sxool10zxcg@rambler.ru, директор- Дмитриева Елена Владимировна.

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя

1.3 Сведения о размещении объекта :

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5586,6 кв.м.

- часть здания этажей (или на покоем этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 26035 кв.м.

1.4 Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта 2011

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя образовательная школа №10 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул.В-1, д.29. Телефон/факс 8(84862)22110, E-mail: sxool10zxcg@rambler.ru, директор- Дмитриева Елена Владимировна

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Центральное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск ул.Интернационалистов, д.7.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Обучение

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ вместимость 1026 человек _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус №3 остановка «Луговая»;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м.

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать спуск (подъем) по ходу движения, не более 50 см на 200м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект полностью доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, частично доступен для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках и инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступен для инвалидов с нарушениями зрения _____

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ __ 2020 год _____
в рамках исполнения _____ государственной программы «Доступная среда» _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_____ объект доступен полностью избирательно (К, О, С, У) _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата __ 27.11.2014 __

(подпись, печать, дата)

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель межведомственной комиссии



подпись

/В.Н. Зайцев/

Ф. И.О.

« 13 »

11

20 14 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 от « 13 » 11 2014г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя образовательная школа №10
города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. В-1, д.29. Телефон/факс
8(84862)22110, E-mail: sxool10zxcg@rambler.ru; директор- Дмитриева Елена
Владимировна.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области.

3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, негосударственная)

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 1026 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание; количество этажей в здании – 3; базовый материал несущих
конструкций – кирпич; материал лестниц –бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _____ 1_ основной вход и 6 эвакуационных выходов _____

8. Год постройки 1977 г.

9. Год последней реконструкции _____ нет _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	280		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 3, ост-ка «Луговая»;		
Наличие переходов на пути следования от остановки	, нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	да
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	наличие	наличие			
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	4,0м	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	

Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,05м	К, С, О	-	
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,03м	К, С, О	ремонт	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствие	С	создание	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	отсутствие	К, О, С	ремонт	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,5м	К	-	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,0м отсутствуют	К	создание	
Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С	-	
Места отдыха	наличие	отсутствуют	К, О	создание	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствие		создание	

Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	-	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	-	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	-	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	-	
Съезд с тротуара на проезжую часть:	наличие	наличие			
Угол уклона	$\leq 1:12$	1:8	К	-	
Ширина	$\geq 1,0$ м	6,0м	К	-	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	-	
Открытая лестница	наличие	отсутствует		-	
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	-	
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	-	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	-	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	-	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	-	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	

Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	-	
Пандус на рельефе	наличие	отсутствие			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	-	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	-	
Разворотные площадки:	нет	-		-	
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	

	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка	наличие	наличие			
	Высота площадки	м	0,45м		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,0x2,40м	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	6,0x2,40м	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	

Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	
Лестница наружная	наличие	наличие			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С	-	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	установка	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	-	
Пандус наружный	наличие	наличие		-	
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,0	К	-	
Уклон	≤ 8%	9%	К	реконструкция	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,4м	К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О	установка	
Разворотные площадки:		-		-	
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О	-	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,2м	К, О	ремонт	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,5м	К	ремонт	

- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м	К, О	-	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,2	К, О	ремонт	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствие	К, О	ремонт	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	-	
Звуковой маяк у входа	наличие	наличие	С	-	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции и (1,5 -1, 8) x 2 м	1,8x4,9м	К	-	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие (Р)	К, О	-	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,6м	К, О	-	
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	-	К	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	наличие	отсутствует			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	

- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-		-	
Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
Уклон	< 8%	-	К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К	-	
Пандус переносной	наличие	отсутствует	К	-	
Подъемник для инвалидов:		наличие		-	
- стационарный	наличие	стационарный	К	-	
- мобильный	наличие	-	К	-	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	3,0м	К	-	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	3,0x3,0м	К	-	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г	-	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	наличие	С	-	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г	установка	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г	установка	

	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	наличие	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	наличие	К	-	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С	-	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	наличие	отсутствует		-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
	Пандус внутренний на этаже	наличие	отсутствует			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-	
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствует		-	
	Кабина:		-		-	
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К	-	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К	-	
	- Поручни	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок	наличие	прилавок			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0,9м	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	6,0м	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в классах					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9м	К	-	
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К	-	

Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	создание	
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	-	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	-	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О	-	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	-	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	-	
Обслуживание с перемещением (столовая,библиотека)					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,5м	К	-	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	1,0м	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	наличие	отсутствует		-	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К	-	
Место для сидения	наличие	-	О	-	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	наличие	читальный менее 50 мест		-	
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К	-	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2м	К	-	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	отсутствует	Г	создание	

	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К	-	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещ ений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	наличие		ремонт	
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	С	ремонт	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9м	К, О	-	
	Открывание дверей	наружное	наружное		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С	ремонт	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1шт.	К, О	-	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О	-	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	3,0x3,0	К	-	
	- опорные поручни	наличие	наличие	К, О	-	
	в т.ч. откидные	наличие	отсутствие	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	отсутствие	К	установка	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	3,0x3,0		-	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	2,0x2,0	К	-	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	-	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	-	К, О	-	

	Писсуар располагать на высоте от пола	наличие ≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствие	К	установка	
	Габариты поддона (трапа)	< 0,9 x 1,5 м	0,6x0,6	К, О	-	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	отсутствие	К, О	установка	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствие	С	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	отсутствие	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещ ений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,7м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,025м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	наличие	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,6м	К, О, Г, С	замена	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,03м	К, О, Г, С	-	

	освещенность	наличие	отсутствие	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	-	

7. ВЫВОДЫ

Полностью доступен для инвалидов передвигающихся на кресло - колясках, инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, доступно условно для инвалидов с нарушениями слуха, временно не доступно для инвалидов с нарушениями зрения. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется: ремонт пешеходных дорожек на входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов; ремонт лестницы наружной; ремонт пандуса наружного; установка пиктограмм, экранов текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно- справочных систем, тактильных схем в коридорах; ремонт лестницы межэтажной; установка тактильной информации, визуальной контрастной информации в кабинетах; создание

мест для лиц с нарушением слуха в читальном зале; установка тактильной маркировки, тревожной сигнализации в санузле для инвалидов
переустановка надписей и указателей, установка тактильных средств информации.

«Представитель рабочей группы»
инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»
(должность)

Березина (И.В.Березина)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 13 » ноября 2014 г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ №10
(должность)

Дмитриева (Е.В.Дмитриева)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 13 » ноября 2014 г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
2. Изменение и дополнения в Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
3. Свидетельство о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок
4. Свидетельство о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на здание школы № 10

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)